



MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
43-100 TYCHY; ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07
sekretariat: 32 327 17 91
fax: 32 227 70 08
NIP 646-24-47-307

ZI.DAO.231.78.2022

Tychy 13.09.2022 r.

**Do wszystkich
zainteresowanych Wykonawców**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **"Zakup stacji napraw rowerowych"**.

Szanowni Państwo,

w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści sporządzonej dla przedmiotowego zamówienia udzielam odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W zaproszeniu wskazane jest wykonanie montażu na fundamencie betonowym 50cm x 50cm. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że fundament powinien być większy. Ponadto, czy zamiast wymaganego tradycyjnego fundamentu z betonu lanego jest możliwość zastosowania prefabrykatów betonowych.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że podstawa pod stację napraw rowerów o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia powinna posiadać minimalne wymiary 60cm x 60cm.

Ponadto, Zamawiający dopuszcza zamiennie wykonanie fundamentu z zastosowaniem prefabrykatów betonowych składających się z 4 bloczków betonowych o wymiarach minimum 38 x 25 x 14cm – zalanych betonem C30 oraz 1 płyty wierzchniej o wymiarach minimum 60 x 60 x 4cm zamocowanej do bloczków betonowych na 4 kotwach wkręcanych m10, dł. 20 cm.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. ARTUR KRUCZEK